

1975-04-29

Sida 1 (3)

Tjänsteställe, handläggare F:UTM/P Ståhl CVA/5145 H Johansson	Fastställd av R Klitte /R Hjärter	Ändrad enligt	Upphäver
---	---	---------------	----------

Övervakningsutrustning SD M3780-501000 Tillsynsföreskrift**1 Allmänt****1.1 Beskrivning**

Se beskrivning Övervakningsutrustning SD M3780-501000.

**1.2 Underhållsdirektiv**

Enligt TOMT 851-80.

Tillsynen ska ske i samband med tillsyn av övrig teleutrustning på anläggningen.

**1.3 Erforderlig utbildning**

Kurs nr 7303.

**1.4 Arbetsvolym**

E-tillsyn, en man cirka 4 timmar effektiv arbetstid.

**1.5 Driftavbrott**

Tillsyn medför driftavbrott. Driftavbrott för tillsyn får **endast** ske i samråd med berörd sektorteleingenjör eller central driftledning.

**1.6 Mätprotokoll**

Vid tillsynen uppmätta värden och eventuella reparationer noteras i protokoll CVA 758/73-116P.

Protokoll beställs från CVA" avdelning 5130 expedition.

Protokollen arkiveras på anläggningen under minst 2 år.

### 1.7 Felrapportering

DIDAS-rapportering sker inte kontinuerligt på utrustningen. Rapportering sker vid behov genom specialrapportering beordrad på TOMT.

### 1.8 Reparation

Reparation av fel, som kan åtgärdas med tillgängliga medel, utförs på plats. Vid större fel, byt enheten och sänd den till hvst för reparation.

### 1.9 Utbytesenheter (ue)

Utbytesenheter är fördelade enligt utbytessystem F:UHD A51:52.

### 1.10 Reservdelar (rd)

En mindre volym rd såsom säkringar och glödlampor finns på varje anläggning.  
Övriga rd förrådshålls av FMV-F:UR.

### 1.11 Översyn

Översyn utförs vid behov på hvst.  
Behov av översyn föreligger när:

- Felfrekvensen för en enhet är onormalt stor.
- Reparationen kräver arbetsinsats och utrustning utöver de resurser som tilldelats.

### 1.12 Teknisk rådgivning

Teknisk rådgivning ges av **FFV**-U/CVA avd 5145.

## 2 Erforderlig utrustning

### 2.1 Tekniskt underlag

Beskrivning för RK-01 och RK-02 M3955-701000 och -702000.

Beskrivning för Övervakningsutrustning SD M3780-501000.

TOMT 851-44.

Inställningsvärden skrivelse FMV-F:UTM HM 3955/7:4.

### 2.2 Provningsutrustning

M2569-005010	LF-generator	OLTRO-RCO-5	} alt
M2569-022010	LF-generator	OLTRO-RCO-6K	
M3618-140020	URI-meter	GOERS-UNIGOR 5P eller motsvarande	
M3612-101020	Voltmeter	HEWPA-400D	} alt
M3612-156010	Voltmeter	HEWPA-3400A	
M3171-110020	Frekvenstidräknare	HEWPA-J35-5245L	

## 3 Tillsyn

Se skrivelse FMV-F:UTM HM 3955/7:4.

