

1975-06-11

Sida 1 (17)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/O Hertzman CVA/5334 O Jeppsson	Fastställd av J Arman /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver TOMT 856-7C Sida 65-68
--	--	---------------	---------------------------------------

Kringutrustning RL M9999-900400Underhållsplan Apparater1 Allmänna bestämmelser

1.1 Med kringutrustning RL (tidigare benämnd Stationsutrustning RL) avses följande materiel:

Stativ	Sid 3
Inkopplingsutrustning	4
Ventilationsutrustning	6
Strömförsörjningsutrustning	7
Fördelnings- och omkopplingsutrustning	10
Larmutrustning	12
Underhållstelefonutrustning	14
Test- och provutrustning	16
Gastorkutrustning	17

1.2 Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT 80-140 och OSM.

1.3 Principiell underhållsplanlösning och resursfördelning framgår av Underhållsplan System FFRL. (Försvarets fasta radiolänknät)

## 2 Speciella bestämmelser

- 2.1 Blockschemata för Underhållsplan Apparater kan beställas från FFV-U/CVA ritningsarkiv på nummer F1250-443045.
- 2.2 Stativ och stativramar åtgärdas vid behov av respektive anläggning/tsb.
- 2.3 För materiel, gäller att felsökning och reparation utförs av anläggning/tsb . Om åtgärden kräver resurser utöver befintliga kontaktas huvudverkstad.
- 2.4 Om svårigheter uppstår beträffande materielförsörjning, kontakta huvudverkstad.
- 2.5 Anläggningskontroller och funktionskontroller, se Underhållsplan Funktion.

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0000	KRINGTR RRL M9999-900400	00 00 00 00		—	X				SE UNDERHÅLLSPLAN FUNKTIONER			BE FÖR DIDAS
0010	STATIV .STATIV F1281-101551 FF-F1281-101551	1 00 00 00		—	X	vb		ME ANL./tsb	TILLSYN		CVA 600	
0020	.STATIVGAVEL F1281-307897 FF-F1281-307897	1 00 10 00		—	X	vb		ME ANL./tsb	TILLSYN		CVA 600	
0030	.MK-OK-STATIV F1281-900834 FF-FR400360	1 00 20 00		—	X	vb		ME ANL./tsb	TILLSYN		CVA 600	
0040	.STATIV F1281-900836 FF-L44015	1 00 30 00		—	X	vb		ME ANL./tsb	TILLSYN		CVA 600	
0050	.BATTERISKÅP M1896-211010 FF-F1281-309774	1 00 40 00		—	X	vb		ME ANL./tsb	TILLSYN		CVA 600	
0060	.STATIVRAM F1281-900842 FF-L44035	1 00 50 00		—	X	vb		ME ANL./tsb	TILLSYN		CVA 600	
0070	.MK-OK-STATIV F6639-000002 TELYS-2-464	1 00 60 00		—	X	vb		ME ANL./tsb	TILLSYN		CVA 600	
0080	.STATIV M1893-102010 FF-L49400-A	1 00 70 00		—	X	vb		ME ANL./tsb	TILLSYN		CVA 600	
0090	.STATIVRAM M1893-103010 FF-L49400-B	1 00 80 00		—	X	vb		ME ANL./tsb	TILLSYN		CVA 600	
0100	ÖVRIGT STATIV	1 09 99 00		—							CVA 600	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0190	INKOPPLINGSUTRUSTNING .INKOPPLINGSENHET F1281-202740 FF-F1281-202740	1 50 00 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600		
0200	.INKOPPLINGSENHET F1281-202745 FF-F1281-202745	1 50 10 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600		
0210	.SKÅP MED ANSLLÅDA F1281-203112 FF-F1281-203112	1 50 20 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600		
0220	.INKOPPLINGSENHET F1281-203690 FF-F1281-203690	1 50 30 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600		
0230	.INKOPPLINGSENHET F1281-203749 FF-F1281-203749	1 50 40 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600		
0240	.INKOPPLINGSENHET F1281-203752 FF-F1281-203752	1 50 50 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600		
0250	.ANSLUTNINGSENHET F1281-301875 FF-F1281-301875	1 50 60 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600		
0260	.ANSLUTNINGSENHET F1281-301900 FF-F1281-301900	1 50 70 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600		
0270	.ANSLUTNING F1281-301941 FF-F1281-301941	1 50 80 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
					Drift	För- varing				
0280	.SKÅP MED ANSLLÅDA F1281-306126 FF-F1281-306126	1 50 90 00	—	X	vb		ME ANL/tsb	TILLSYN	CVA 600	
0290	.VÄRMEAPPARAT F1281-308722 FF-F1281-308722	1 50 91 00	—	X	vb		ME ANL/tsb	TILLSYN	CVA 600	
0300	.INKOPPLINGSENHET F1281-900841 FF-L44022	1 51 00 00	—	X	vb		ME ANL/tsb	TILLSYN	CVA 600	
0310	.INKOPPLINGSENHET M1892-809210 FF-F1281-201763	1 51 10 00	—	X	vb		ME ANL/tsb	TILLSYN	CVA 600	ALT F1281- 202745
0320	.INKOPPLINGSENHET M1892-809310 FF-F1281-201759	1 51 20 00	—	X	vb		ME ANL/tsb	TILLSYN	CVA 600	
0330	.INKOPPLINGSENHET M3959-081318 FF-F1281-303336	1 15 13 00	—	X	vb		ME ANL/tsb	TILLSYN	CVA 600	
0340	.ÖVRIGT INKOPPLUTR	1 59 99 00	—	—	—		—	—	CVA 600	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppf	Ue		Drift	För- varing			Under- håll i krig		
0440	VENTILATIONSUTRUSTNING . VENTILATIONSUTR F1281-301854 FF-F1281-301854	2 00 00 00	ue	X	E1 vb	—	ME ANL./tsb ME CVA	TOMT 850-57 TILLSYN ÖVERSYN	CVA 600	RL-HYDDA	
0450	. VENTILATIONSUTR F1281-308754 FF-F1281-308754	2 00 10 00	ue	X	vb vb	—	ME ANL./tsb ME CVA	TOMT 856- TILLSYN ÖVERSYN	CVA 600 393		
0460	. VENTILATIONSAGGR F1281-205235 FF-F1281-205235	2 00 11 00	ue	X	vb vb	—	ME ANL./tsb ME CVA	TOMT 856- TILLSYN ÖVERSYN	CVA 600 393		
0470	. ELEKTRONIKENHET F1281-311618 FF-F1281-311618	2 00 12 00	ue	X	vb vb	—	ME ANL./tsb ME CVA	TOMT 856- TILLSYN ÖVERSYN	CVA 600 393		
2480	. TAKHUV F1281-204624 FF-F1281-204624	2 00 13 00	ue	X	vb vb	—	ME ANL./tsb ME CVA	TOMT 856- TILLSYN ÖVERSYN	CVA 600 393		
0490	. ÖVRIGT VENTUTRUSTN	2 09 99 00	—	—	—	—	—	—	CVA 600		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0600	STRÖMFÖRSÖRJNINGSU- TR . NÄTFÖRDELARE F1281-202750 FF-F1281-202750	2 50 00 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN		CVA 600	ALT F1281- 203670
0610	. NÄTFÖRDELARE F1281-203670 FF-F1281-203670	2 50 10 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN		CVA 600	
0620	. FÖRDELNINGSENHET F1281-204613 FF-F1281-204613	2 50 20 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN		CVA 600	
0630	. SÄKRINGSENHET F1281-309310 FF-F1281-309310	2 50 30 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN		CVA 600	
0640	. FÖRDELARE 48V F1281-314939 FF-F1281-314939	2 50 40 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN		CVA 600	ALT F1281- 204613
0650	. SÄKRINGSENHET F1281-900840 FF-L44021	2 50 50 00		—	1	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN		CVA 600	
0660	. HYLIA FÖR VSSTAB F5225-004623 PHIL-4031 116 9230	2 50 60 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN		CVA 600	ALT F1281- 304613
0670	. STABILISATORENHET F5225-004622 PHIL-4031 116 9229	2 50 61 00	ue	—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TOMT 856-67 TILLSYN		CVA 600 393	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
0680	. KRAFTENHET F1281-900839 FF-L44020	2 50 70 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600	ALT M2531- 129010 ALT M2531- 136010
0690	. VÄXELSPÄNNINGSSTAB M2495-104010 PHIL-PE1499/00	2 50 80 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TOMT 856-67 TILLSYN	CVA 600	ALT F5225- 004623
0700	. VÄXELSPÄNNINGSSTAB M2495-105010 PHIL-PE1498/00	2 50 90 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600	ALT F5225- 004623
0710	. VÄXELSPÄNNINGSSTAB M2495-106010 PHIL-PE1497/00	2 51 00 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600	ALT F5225- 004623
0720	. KRAFTENHET M2531-129010 PHIL-PE1482	2 51 10 00		ue	X	vb	—	ME ANL./tsb	TOMT 856- TILLSYN	CVA 600 393	
0730	. . REGLERKORT 48V F5225-003864 PHIL-XE64140	2 51 11 00		—	2	vb	—	ME ANL./tsb	TOMT 856- TILLSYN	CVA 600	
0740	. . REGLERKORT 36V F5225-003865 PHIL-XE64141	2 51 12 00		—	1	vb	—	ME ANL./tsb	TOMT 856- TILLSYN	CVA 600	
0750	. KRAFTENHET 135 M2531-135010 PHIL-PE1481	2 51 20 00		ue	X	vb	—	ME ANL./tsb	TOMT 856-100 TILLSYN	CVA 600 393	
0760	. . REGLERENHET F5225-004619 PHIL-4931-116 92231	2 51 21 00		—	1	vb	—	ME ANL./tsb	TOMT 856-100 TILLSYN	CVA 600	



Pos	Materielidentifiering	LKOD Individ- uppf	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvud- vst Under- håll i krig	Anteckning
					Drift	För- varing				
0770	. . NIVÅMETER F5225-004620 PHIL-4031 116 92241	2 51 22 00	—	1	vb vb	—	ME ANL./tsb ME CVA	TOMT 856-100 TILLSYN ÖVERSYN	CVA 600	
0780	. KRAFTENHET 136 M2531-136010 PHIL-PE1462	2 51 30 00	—	X	vb vb	—	ME ANL./tsb ME CVA	TOMT 856- TILLSYN, ÖVERSYN	CVA 600	
0790	. KRAFTENHET 140 M2531-140010 MILTO-F109	2 51 40 00	—	X	vb vb	—	ME ANL./tsb ME CVA	TILLSYN ÖVERSYN	CVA 600	
0800	. NÄTFÖRDELARE M3959-081328 FF-F1281-201766	2 51 50 00	—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600	ALT F1281- 203670
0810	. ÖVRIGT STRÖMFÖRSUTR	2 59 99 00	—	—	—	—	—	—	CVA 600	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf	Ue		Drift	För- varing				
0910	FÖRD OCH OMKOPPLUTR BASBANDSFÖRDELARE F1250-108836 CVA-F1250-108836	3 00 00 00	—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600	
0920	BÄRINGSFÖRDELARE F1281-106606 FF-F1281-106606	3 00 10 00	—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600	
0930	MK-OK-ENHET F6639-000001 TELYS-2-171	3 00 20 00	—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600	
0940	FÖRDELARSTATIV M1893-83210 LME-ZDK805	3 00 30 00	—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600	
0950	OMKOPPLINGSKÅP M1898-203010 TELYS-3-376	3 00 10 00	—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600	
0960	MK-OK-RÄM M1898-208010 FF-FR100362	3 00 50 00	—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600	
0970	OMKOPPLINGSENHET M1898-108010 FF-F1281-308311	3 00 60 00	—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600	
0980	OMKOPPLINGSENHET M2191-813510 SRT-SU62190-A (FF-I.11020)	3 00 70 00	—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600	
0990	OMKOPPLINGSPANEL M2138-801410 LME-712508 (BKG 0108)	3 00 80 00	—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600	

M7102-253450 Utgåva 1 1971 nov 4000 5x

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
					Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
1000	.OMKOPPLINGSPANEL. M2438-801510 LME-712509 (BKG 0409)	3 00 90 00	—	X	vb	—	ME ANL/tsb	TILLSYN		CVA 600	
1010	.ÖVRIGT FÖRD OCH OMK	3 09 99 00	—	-	—	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 600	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
1110	LARMTRUSTNING . LARMOTTAGARE F1281-203905 FF-F1281-203905	3 50 00 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600		
1120	ÖVERVAKNINGSENHET A F1281-301995 FF-F1281-301995	3 50 10 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600		ALT F1281- 405263
1130	ÖVERVAKNINGSENHET C F1281-302018 FF-F1281-302018	3 50 20 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600		
1140	.HYLLA F1281-304546 FF-F1281-304546	3 50 30 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600		
1150	..RELÖVERDRAG F1281-304610 FF-F1281-304610	3 50 31 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600		
1160	.LARMENHET F1281-306120 FF-F1281-306120	3 50 40 00		ue	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600 393		
1170	..OMVANDLARENHET F1281-306123 FF-F1281-306123	3 50 41 00		ue	1	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600 393		
1180	.LARMENHET F1281-307628 FF-F1281-307628	3 50 50 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600		
1190	..OMVANDLARE F6058-000191 REFAB-MBV330114	3 50 51 00		ue	1	vb	—	ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600 393		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
1200	LARMENHET F1281-400430 FF-F1281-400430	3 50 60 00			X	vb		ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600		
1210	ÖVERVAKNINGSENHET A F1281-405263 FF-F1281-405263	3 50 70 00			X	vb		ME ANL./tsb	TILLSYN ÖVERSYN	CVA 600		
1220	RELÄENHET F1281-405286 FF-F1281-405286	3 50 80 00			X	vb		ME ANL./tsb	TILLSYN ÖVERSYN	CVA 600		
1230	ÖVERVAKNINGSENHET B F1281-405332 FF-F1281-405332	3 50 90 00			X	vb		ME ANL./tsb	TILLSYN ÖVERSYN	CVA 600		
1240	LARMENHET F1281-900843 FF-L44023	3 51 00 00			X	vb		ME ANL./tsb	TILLSYN ÖVERSYN	CVA 600		
1250	KLOCKA F1281-900845 FF-L47149	3 51 10 00			X	vb		ME ANL./tsb	TILLSYN ÖVERSYN	CVA 600		
1260	LARMTABLÅ TM-6 F6064-000305 SATT-13901	3 51 20 00			X	vb		ME ANL./tsb	TILLSYN ÖVERSYN	CVA 600		
1270	LARMTABLÅ RL-81 F6064-000306 SATT-13914	3 51 30 00			X	vb		ME ANL./tsb	TILLSYN ÖVERSYN	CVA 600		
1280	RELÄSTATIONSENHET F6064-000303 SATT-13505	3 51 31 00			1	vb		ME ANL./tsb	TILLSYN ÖVERSYN	CVA 600		
1290	ÖVRIGT LARMTRUSTN	3 59 99 00								CVA 600		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
1400	UNDERHÅLLSTFN .TELEFONENHET F1281-900837 FF-L44016	4 00 00 00		—	X	vb	—	ME ANL/tsb	TILLSYN		CVA 600	
1410	.LTA-ENHET F1281-900838 FF-L44017	4 00 10 00		—	X	vb	—	ME ANL/tsb	TILLSYN		CVA 600	
1420	.ANROPSNHET F1281-900844 FF-L44050	4 00 20 00		—	X	vb	—	ME ANL/tsb	TILLSYN		CVA 600	
1430	.UTTASBOX F1281-900860 FF-L44088	4 00 30 00		—	X	vb	—	ME ANL/tsb	TILLSYN		CVA 600	
1440	.SIGNALDON F1281-900861 FF-L44089	4 00 40 00		—	X	vb	—	ME ANL/tsb	TILLSYN		CVA 600	
1450	.HUVUDMIKROTELEFON M2795-083010 FF-L45390	—		—	—	—	—	—	—		TELUB	SE TOMT 857-61
1460	.HANDMIKROTELEFON M2795-251010 FF-FR48804	—		—	—	—	—	—	—		TELUB	SE TOMT 857-61
1470	.HANDMIKROTELEFON M2795-270010 FF-L49007	—		—	—	—	—	—	—		TELUB	SE TOMT 857-61
1480	.LEDNINGSTAGARE M3914-133010 FF-F1281-307861	—		—	—	—	—	—	—		CVA	SE TOMT 856-85

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd	Åtgärd av		
1490	TELEFONAPPARAT M3926-218080 LME-DLG0104/8				-						TELUB ANL	SE TOMIT 857-50
1500	ÖVRIGT TELEFONUTR	4 09 99 00			-						CVA 600	

M7102-263450 Utgåva 1 1971 nov. 4000 ex

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
1600	TEST OCH PROVUTR .KABELFELSINDIKATOR F1281-203903 FF-F1281-203903	4 50 00 00			X	vb		ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600	
1610	.PROVNINGSENHET M3743-467010 LME-366762	4 50 10 00			X	vb		ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600	
1620	.STÖRNINGSMÅTARE K M3743-612011 AGA-621 190 279	4 50 20 00			X	vb		ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600	
1630	.AVBROTTSMÅTARE X M3743-613011 AGA-621 190 278	4 50 30 00			X	vb		ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600	
1640	.KANALPROVARE M3743-841400	4 50 40 00			X	vb		ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600	
1650	.SKRIVARENHET M3873-802010 FF-L45320	4 50 50 00			X	vb		ME ANL./tsb	TILLSYN	CVA 600	
1660	.ÖVRIGT TEST PROV	4 59 99 00			-					CVA 600	



Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
1760	GASTORKUTRUSTNING TORKAGGREGAT M2830-850211 MAREL-IM473	5 00 00 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb ME CVA	TILLSYN ÖVERSYN	CVA 600		
1770	GASTORKAGGREGAT, K M6727-801211 FF-L48261	5 00 10 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb ME CVA	TILLSYN ÖVERSYN	CVA 600		
1780	GASTORKAGGREGAT, K M6727-801311 FF-L48262	5 00 20 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb ME CVA	TILLSYN ÖVERSYN	CVA 600		
1790	GASTORKAGGREGAT, K M6727-801411 FF-F1281-201187	5 00 30 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb ME CVA	TILLSYN ÖVERSYN	CVA 600		
1800	GASTORKAGGREGAT, K M6727-801511 FF-F1281-201188	5 00 40 00		—	X	vb	—	ME ANL./tsb ME CVA	TILLSYN ÖVERSYN	CVA 600		
1810	ÖVRIGT GASTORKUTR	5 09 99 00		—	—	—	—	—	—	CVA 600		
2000	ÖVRIGT KRINGUTR RL	9 99 99 00		—	—	—	—	—	—	CVA 600		

