

2 april 1963

Sida 1 (4)

FF tjänsteställe, handläggare UHD/F Reilert CVA/J Eklöf	Fastställd av P Jurander /S A Redwing	Andrad enligt 9/64, 11/224	Upphöver
---	---	----------------------------	----------

Föreskrifter angående underhållstjänsten

**OGILTIG**

Service-, tillsyns- och översynsperioder samt fördelning av service-, tillsyns- och översynsarbeten för:

Radiolänk och telefonmateriel <sup>1)</sup>

**OGILTIG**

Flj (motsvarande) må, i mån av tillgång på utrustning och kvalificerad personal, utföra sådana underhållsarbeten, som kräver kort arbetstid.

Reparation utförs av översynsverkstad eller av angiven huvudverkstad beroende på arbetets omfattning. Felaktigheter av mindre omfattning - motsvarande tillsyn - åtgärdas av flj.

Begreppet Tv avser regional televerkstad vid respektive CVA, CVM, F2, FTG, F17 och F21. Flj (motsvarande) hänvänder sig till respektive verkstad enligt följande fördelning. Med hänsyn till speciella översynsprogram, verkstadsbelastning etc kan dock annan fördelning av viss materiel ifrågakomma.

<u>Flj:</u>	<u>Sektor:</u>	<u>Tv:</u>
F1, F4, F15	W5, N3	Tv 1 (CVA)
F2, F8, F16, F18	O2, O3	Tv 2 (F2)
F5, F10, F12, F14, F17	S1, S2	Tv 3 (F17)
F21	ÖN1, ÖN3	Tv 4 (F21)
F6, F7, F9	W2	Tv 5 (FTG)
F3, F11, F13	O1, G1	Tv 6 (CVM)

De under "Översynsperiod" angivna tiderna får - då samtidigt översyn eller tillsyn av annan samhörande materiel är önskvärd - överskridas med max 25 %.

Beträffande fördelning av övrig här inte upptagen materiel gäller t v speciellt utfärdade föreskrifter.

De under service- och tillsynsgrad angivna bokstäverna A-E motsvara service- och tillsynsföreskrifternas beteckning för det kalendertidsbundna underhållet, där A = daglig service, B = 1-3 veckors service, C = 1-5 månaders tillsyn, D = 1/2 års tillsyn och E = årstillsyn. Siffran efter bokstav anger närmare fixerad period (t ex B2 = varannan vecka, C3 = var tredje månad).

Ue angivet i kolumn "Anm" innebär att u-system fastställts.

Perioderna i tidigare utgivna service- och tillsynsföreskrifter avvika i en del fall från häri angivna. De komma att successivt ändras i enlighet med denna TOMT.

1) Föreskrifter angående underhållstjänsten återfinns för:

Markbunden radarmateriel	TOMT 8754-2
Markbunden radiomateriel	"- 851-20
Fjärrskrift- och telefaxmateriel	"- 850-39B
Specialunderhåll för PS-08	"- PS-855-21
Kraft- och belysnings- och diverse telemtrl	"- 850-40



Pos nr	Benämning / Beteckning	Service- och tillsynsgrad										Översyn			Huvud- verkstad	Kassav- stav	Anm	
		A		B		C		D		E		Föreskrift TOMT	Pe- riod	Utfö- res av				Föreskr TOMT
		Pe- riod av	Utfö- res av	Pe- riod av	Utfö- res av	Pe- riod av	Utfö- res av	Pe- riod av	Utfö- res av	Pe- riod av	Utfö- res av							
21	Elverk 125 kVA .Elutrustning				1 m	Tv	3 m	Tv	1 år	Tv			Vb <sup>1</sup>	CVV		CVV	FF	Ue
22	.Förbr motor				1 m	Tv	3 m	Tv	1 år	Tv			Vb <sup>2</sup>	CVV		CVV	FF	
23	.Bränsleutrustning				1 m	Tv	3 m	Tv	1 år	Tv			Vb	CVV		CVV	FF	
24	Elverk 37 kVA .Elutrustning				1 m	Tv	3 m	Tv	1 år	Tv			Vb <sup>1</sup>	CVV		CVV	FF	Ue
25	.Förbr motor				1 m	Tv	3 m	Tv	1 år	Tv			Vb <sup>2</sup>	CVV		CVV	FF	
26	.Bränsleutrustning				1 m	Tv	3 m	Tv	1 år	Tv			Vb	CVV		CVV	FF	
27	Elverk 28,5 kVA .Elutrustning				1 m	Tv			1 år	Tv		852-21	Vb <sup>1</sup>	CVV		CVV	FF	Ue
28	.Förbr motor				1 m	Tv			1 år	Tv			Vb <sup>2</sup>	CVV		CVV	FF	
29	.Bränsleutrustning				1 m	Tv			1 år	Tv			Vb	CVV		CVV	FF	
30	Elverk 18,5 kVA .Elutrustning				1 m	Tv			1 år	Tv			Vb <sup>1</sup>	CVV		CVV	FF	Ue
31	.Förbr motor				1 m	Tv			1 år	Tv			Vb <sup>2</sup>	CVV		CVV	FF	
32	.Bränsleutrustning				1 m	Tv			1 år	Tv			Vb	CVV		CVV	FF	
33	Elverk 6 kVA .Elutrustning				1 m	Tv			1 år	Tv			Vb <sup>1</sup>	CVV		CVV	FF	
34	.Förbr motor				1 m	Tv			1 år	Tv			Vb <sup>2</sup>	CVV		CVV	FF	
35	.Bränsleutrustning				1 m	Tv			1 år	Tv			Vb	CVV		CVV	FF	
36	Teleutrustning ..RL-02				1 m	Tv	6 m	Tv					Vb	Tv		CVA	FF	Ue
37	..RL-X12				1 m	Tv	6 m	Tv					Vb	Tv		CVA	FF	Ue
38	..RL-14				1 m	Tv	6 m	Tv					Vb	Tv		CVA	FF	Ue
39	..RL-21		2 v	Tv			6 m	Tv					Vb	Tv		CVA	FF	Ue
40	..RL-41																	Ue
41	..Stativ		2 v	Tv			6 m	Tv					Vb	Tv		CVA	FF	
42	..Instrumentpanel		2 v	Tv			6 m	Tv					Vb	Tv		CVA	FF	
43	..Övervakn.panel N		2 v	Tv			6 m	Tv					Vb	Tv		CVA	FF	
44	..Övervakn.panel S		2 v	Tv			6 m	Tv					Vb	Tv		CVA	FF	
45	..Övervakn.panel M		2 v	Tv			6 m	Tv					Vb	Tv		CVA	FF	
46	..Sändare, överdel		2 v	Tv			6 m	Tv					Vb	CVA		CVA	FF	
47	..Sändare, underdel		2 v	Tv			6 m	Tv					Vb	Tv		CVA	FF	
48	..Mottagare, överdel		2 v	Tv			6 m	Tv					Vb	CVA		CVA	FF	
49	..Mottagare, underdel		2 v	Tv			6 m	Tv					Vb	Tv		CVA	FF	
50	..Ömkoppl.panel S		2 v	Tv			6 m	Tv					Vb	CVA		CVA	FF	
51	..Ömkoppl.panel M		2 v	Tv			6 m	Tv					Vb	CVA		CVA	FF	
52	..Antennfilter		2 v	Tv			6 m	Tv					Vb	CVA		CVA	FF	
53	..Kraftpanel		2 v	Tv			6 m	Tv					Vb	Tv		CVA	FF	
54	..Kontrollpanel		2 v	Tv			6 m	Tv					Vb	Tv		CVA	FF	
55	..Antenn		2 v	Tv			6 m	Tv					Vb	CVA		CVA	FF	

- 1) Automatikutrustning Vb, övrig elutrustning 3 år  
2) Gångtiden inom perioden bör ej överstiga 5000 tim

Pos nr	Benämning/ Beteckning	Service- och tillsynsgrupp										Översyn			Hu- vud- verk- stad	Kassa av	Anm	
		A		B		C		D		E		Föreskrift TUMT	Pe- riod	Utfö- res av				Föreskr TOMT
		Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av							
56	.RL-61		2 v	Tv			6 m	Tv				Vb	Tv		CVA	FF	Ue	
57	.RL-62	Firma enl avtal <sup>1)</sup>												Firma enl avtal <sup>1)</sup>		CVA	FF	Ue
58	.RL-71		2 v	Tv			6 m	Tv				Vb	Tv		CVA	FF	Ue	
59	.RL-81		2 v	Tv			6 m	Tv				Vb	Tv		CVA	FF	Ue	
60	.TM-1				1 m	Tv	6 m	Tv				Vb	Tv		CVA	FF	Ue	
61	.TM-2				1 m	Tv	6 m	Tv				Vb	Tv		CVA	FF	Ue	
62	.TM-3		2 v	Tv			6 m	Tv				Vb	Tv		CVA	FF	Ue	
63	.TM-4		2 v	Tv			6 m	Tv				Vb	Tv		CVA	FF	Ue	
64	.TM-X12		2 v	Tv			6 m	Tv				Vb	Tv		CVA	FF	Ue	
65	.TM-6		2 v	Tv			6 m	Tv				Vb <sup>2)</sup>	Tv		CVA	FF	Ue	
66	.TM-7														CVA	FF		
67	.TM-8														CVA	FF		
68	Stationsutrustn RL						6 m	Tv				Vb	Tv		CVA	CVA		
69	Fjärrkontrollutrustn FK-40		2 v	Tv			6 m	Tv				Vb	Tv		CVA	CVA		
70	Antenner, kablar exkl RL-41 antenn				1 m	Tv	6 m	Tv				Vb	Tv		CVA	FF		
71	Torn, master				1 m	Tv	6 m	Tv		850-29		Vb	Tv		CVA	FF		
<u>Telefonmateriel</u>																		
72	.Fältslings flygbas				1 m	flj			1 år	flj		Vb	Tv		CVA	FF		
73	.Fälttnapp och växlar						6 m	flj					3)		3)	3)		
74	.Högtalaranl, order- o snabbtelefonanl				1 m	flj			1 år	flj		Vb	flj		CVA	FF		
75	.Flygsäkerhetsstfn						6 m	flj				3 år	Tv		CVA	FF		
76	.LS telefonmtrl											2 år	Telev		Telev	Telev		
77	.Lfc m/48 telefon mtrl				3 m	flj	6 m	flj		TTI Lfc 4) m/50		3 år	Tv		CVA	FF		
78	.Lfc m/50 telefon mtrl				3 m	flj	6 m	flj		TTI Lfc m/50		3 år	Tv		CVA	FF		
79	.Lfc AN/TTQ				3 m	flj	6 m	flj		TTI Lfc 4) m/50		3 år	Tv		CVA	FF		
80	.Lgc m/48 telefon mtrl				2 m	flj	6 m	flj		857-2 <sup>4)</sup>		3 år	Tv		CVA	FF		
81	.Lgc m/50 typ 1 o 2 telefonmtrl				2 m	flj	6 m	flj		857-2		3 år	Tv		CVA	FF		
82	.Lgc m/50 typ R telefonmtrl				2 m	flj	6 m	flj		857-2		3 år	Tv		CVA	FF		
83	.Orienteringsför- delare				2 m	flj	6 m	flj		857-3		3 år	Tv		CVA	FF		
84	Slingutrustn Tfn43						6 m	flj				3 år	flj		CVA	FF		
85	Tonsignalutrustning				2 m	flj	6 m	flj				2 år	Tv		CVA	CVA		
86	Trådnät lbev								1 år	flj	857-4	Vb	Telev		Telev	Telev		
87	Selektortelefoni- utrustning																	
<u>Ledningsmtrl</u>																		
88	.Koaxial								1 år	flj		Vb	Tv		CVA	CVA		
89	.Övrig								1 år	flj		Vb	5)		5)	5)		

1) Decca

2) Reparationsavtal med LME betr kortenheter

3) För översyn, reparation och kassation av fälttelefonapparater och växlar skall resp flj hänvända sig till verkstäder enligt följande: F1, F2, F3, F8, F11, F13, F15, F16, F18, FCS till S4S, Sundbyberg, F5, F6, F7, F10, F12, F14, F17 till FTG, Göteborg. F4, F21 till BTTV, Boden.

4) Gäller i tillämpliga delar

5) BTTV, Boden betr F4 och F21, KTTV, Karlsborg betr övriga flj. Jordkabel underhålls av flj avd III

6) CVA betr rep av kortenhet