

1977-06-08

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström	Fastställd av E. Vintheden /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	--	---------------	----------------

35Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)Grupp 61. Motor- och ebk-installation. Tillägg

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf			Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0020	Brandsläckare 112B M2885-112021 SAA B-1256655-002 (GRAVI-193A) L5-42	06 10 10 00	Ue	1 1 1 1 1 1	30 mån ¹⁾ 5 år	 5 år	ME Fvst ME CVM ME CVM	UFA 35-61-4304 Tillsyn Byte av utlösningssdon Kontrollvägning UFA 35-61-4304 Översyn Revisionsbestikning UFA 35-61-4304 Revisionsbestikning	CVM 326	Alternativ M2885-112011 1) Kalendertiden styrs av utlös- ningsdonets monteringsdatum. Utbyta utlösningss- don såvida till CVA. Totaltid (drift + förvaring) 5 år

1) Stryk poserna 0010, 0015 och 0020 i UFS 35-00-1937C och inför "Se:1" på första sidan och i anteckningskolumnen efter pos 0020. Poserna 0010 och 0015 har utgått.