

1983-11-21

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/G Norlind	Fastställt av E Vintheden/ G Norlind	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	--	---------------	----------------

35

UNDERHÅLLSPPLAN MATERIEL

GRUPPERNA 811 OCH 812. ELANLÄGGNING

Ändring

Adress	Rad	Materialidentifiering	Uo	Antal / Version			Intervall/TiHäile		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anmärkning	
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i krig		Åtgärd				
				4	5	6			7	8		9			
	1A	UTFÖRS VID B-SERVICE SOM INFALLER 4 MÅNADER EFTER TILLSYN PÅ ALKBATT.													
	1B														
	1C	BATTERI SOM BERÄKNAS STR ÖKAVÄNT LÄNGRE TID ÄN 6 MÅNADER													
	1D														
	1E	URLADDAT BATTERI SOM SKALL SÄTTAS I DRIFT													
	1F														
	1G	ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER: BATTERIET FÖR GÅ FRAM TILL DEN TIDIGARE ANGIVNA INTERVALLET													
	1H	INTERVALLET ÖVERSYN ERSÄTTS MED KONTROLL AV ELMÄNGD SE ÄVEN TOMB 35-81-553													
E11030	01	ALKBATT 24V 22AH	--	-	-	1	SE RAD		ME	CVA	UFA 35-811-4002				
	02	M2673-71411C		-	-	-	1A		FVST	200	TILLSYN				
	03	SAFT -23476													
	04						12MÅN		ME		UFA 35-811-4002				
	05	A1-23							FVST		KONTROLL AV ELMÄNGD				
	06														
	07							3MÅN	ME		UFA 35-811-4002				
	08								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FU		
	09														
	10														
	11						SE RAD		ME		UFA 35-811-4002				
	12						1C		FVST		LÅNGTIDSFÖRVARING				
	13														
	14						SE RAD		ME		UFA 35-811-4002				
							1E		FVST		DRIFTSÄTTNING				

HVST-referens: FFV-U/CVM FF21

- 1) Inför "Se:1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för adress 811030 i UFS 35-00-1953E samt :1 på Innehållsförteckningen.